

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**Średnie miesięczne za rok 2001**  
**Sieć ul. Szkolna Szkoła Podstawowa nr 7**

Wydruk z dnia 5 lutego 2003

Miesiąc/ wskaźnik	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	roczne
Temperatura	7,2	9,2	8,9	10,15	14,6	16,1	16	18	15,2	14,1	12	-	12,58
Barwa	10	5	5	5	5	5	10	5	10	5	5,5	-	6,23
Mętność	0	0	0	0,04	0	0	2	0	0	0,1	0,04	-	0,17
Odczyn	7,64	7,6	7,58	7,53	7,59	7,68	7,58	7,72	7,65	7,63	7,53	-	7,60
Tward.og. CaCO3	295	270	-	315	295	-	265	-	285	-	290	-	287,86
Zasad.ogólna	-	5,52	-	-	-	-	-	-	5,44	-	-	-	5,48
Utleniałość	3,3	3,2	-	2,9	3	-	3,1	-	3,4	-	2,9	-	3,11
Amoniak N-NH4	0,05	0,08	0,03	0,05	0,03	0,05	0,05	0,08	0,1	0,03	0,075	-	0,06
Azotany N-NO3	2,17	1,95	-	1,95	2,08	-	1,68	-	1,46	-	1,24	-	1,79
Chlorki Cl	59,4	51,7	-	64	55,5	-	58,5	-	52	-	50	-	55,87
Siarczany SO4	-	33	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	38,00
Żelazo ogólne	0,06	0,05	0,08	0,075	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,08	0,05	-	0,06
Mangan	0,02	0,02	0,02	0,015	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,015	-	0,02
Wapń	-	85	-	-	-	-	-	-	87,4	-	-	-	86,20
Magnez	-	13,6	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	13,55
Cyjanki	-	0	-	-	-	-	-	-	0,001	-	-	-	0,00
Chlor wolny	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,09
Bakt.gr.coli term.w 100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Og.I.bakterii w 37st C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Og.I.bakterii w 22st C	0	-	2	12	0	-	95	-	9	-	3,5	-	15,63
L.paciorkowców w 100 ml	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Przew. elektr.	703	693	712	751,5	721	784	802	796	776	812	790	-	760,15
Fosfor og P2O5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	0,16
O-fosforany P2O5	-	0,07	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	0,08